

Rychwał, 13 kwietnia 2017 r.

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na „Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru w nowobudowanej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale”

Pytanie nr 1

Nawiązując do rozmowy telefonicznej proszę o informację, jakiej firmy system sygnalizacji pożaru jest obecnie zainstalowany w starszej części budynku.

Obecnie w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale nie jest zamontowany System Sygnalizacji Pożaru. Wykonawca jest zobowiązany, zgodnie z załączoną do zapytania Ekspertyzą do zaprojektowania i wykonania Systemu dla całego obiektu.

Pytanie nr 2

Proszę o informację czy jest projekt na system sygnalizacji pożaru w budynku. Jeśli tak, to proszę o informacje, jakie urządzenia w projekcie przedmiar robót i zestawienie materiałów dołączyć do zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dysponuje projektem Systemu Sygnalizacji Pożaru. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania System Sygnalizacji Pożaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, załączoną Ekspertyzą oraz wymaganiami Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Zamówienie obejmuje także połączenie systemu monitoringiem z Państwową Strażą Pożarną w Koninie.

DYREKTOR
R. Szczepaniak
mgr Renata Szczepaniak