

**Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na „Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru w nowobudowanej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale”**

**Pytanie nr 1**

Ponieważ ekspertyza PPOŻ dotyczy też "przebudowy" i wyposażenia w dodatkowe (100%) środki gaśnicze, proszę o wyraźne określenie zakresu oferty.

Zakres oferty obejmują:

- wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej z monitoringiem do PSP (system konwencjonalny). System musi sterować drzwiami przeciwpożarowymi (zwalniać elektrozamykacze, sprowadzać windy na parter),
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wg pkt. 5.11. ekspertyzy,
- rozbudowę instalacji hydrantów wewnętrznych – zgodnie z częścią graficzną,
- doposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg części graficznej ekspertyzy.

**Pytanie nr 2**

Czy z oferty wykluczone są dodatkowe środki gaśnicze i wymiana drzwi?

Z oferty nie są wykluczone środki gaśnicze i wymiana drzwi.

**DYREKTOR**  
*R. Szczepaniak*  
**mgr Renata Szczepaniak**