

# Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale

<http://bip.soswrychwal.pl/pjr/zamowienia-publiczne/archialne/9211,Zapytanie-ofertowe-na-quotDostawa-montaz-i-uruchomienie-Systemu-Sygnalizacji-Poz.html>  
24.04.2024, 12:13

## Zapytanie ofertowe na "Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru w nowobudowanej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale"

UWAGA ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA UWAGA  
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA

Rychwał, dn. 24 maja 2017 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na „Dostawę, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru w nowobudowanej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale”.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale, zgodnie z zapisem ust. 8 ww. zapytania unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru w nowobudowanej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale.

Postępowanie zostało unieważnione ze względu na to, że cena ofert obejmujących pełen zakres wykonania przedmiotu zamówienia przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

---

Rychwał, 20 kwietnia 2017 r.

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert w zapytaniu ofertowym na "Dostawę, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru w nowobudowanej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale"

W związku z wieloma pytaniami, które wpłynęły do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale w ramach zapytania ofertowego na "Dostawę, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru w nowobudowanej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale" Zamawiający zmienia termin składania ofert na 27 kwietnia 2017 r. , do godziny 14:00.

---

Rychwał, 20 kwietnia 2017 r.

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na „Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru w nowobudowanej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale”

Pytanie nr 1

Ponieważ ekspertyza PPOŻ dotyczy też "przebudowy" i wyposażenia w dodatkowe (100%) środki gaśnicze, proszę o wyraźne określenie zakresu oferty.

Zakres oferty obejmują:

- wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej z monitoringiem do PSP (system konwencjonalny). System musi sterować drzwiami przeciwpożarowymi (zwalniać elektrotrzymacze, sprowadzać windy na parter),
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wg pkt. 5.11. ekspertyzy,
- rozbudowę instalacji hydrantów wewnętrznych – zgodnie z częścią graficzną,
- doposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg części graficznej ekspertyzy.

Pytanie nr 2

Czy z oferty wykluczone są dodatkowe środki gaśnicze i wymiana drzwi?

Z oferty nie są wykluczone środki gaśnicze i wymiana drzwi.

---

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na „Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu

## Sygnalizacji Pożaru w nowobudowanej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale”

### Pytanie nr 1

Nawiązując do rozmowy telefonicznej proszę o informację, jakiej firmy system sygnalizacji pożaru jest obecnie zainstalowany w starszej części budynku.

Obecnie w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale nie jest zamontowany System Sygnalizacji Pożaru. Wykonawca jest zobowiązany, zgodnie z załączoną do zapytania Ekspertyzą do zaprojektowania i wykonania Systemu dla całego obiektu.

### Pytanie nr 2

Proszę o informację czy jest projekt na system sygnalizacji pożaru w budynku. Jeśli tak, to proszę o informację, jakie urządzenia w projekcie przedmiar robót i zestawienie materiałów- dołączyć do zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dysponuje projektem Systemu Sygnalizacji Pożaru. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania System Sygnalizacji Pożaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, załączoną Ekspertyzą oraz wymaganiami Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Zamówienie obejmuje także połączenie systemu monitoringiem z Państwową Strażą Pożarną w Koninie.

## Pliki do pobrania

[Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf, 215.5 KB, 24.05.2017](#)

[Zmiana terminu - System Sygnalizacji Pożarowej pdf, 194.09 KB, 20.04.2017](#)

[Zapytanie ofertowe na "Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru w nowobudowanej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale" pdf, 1.72 MB, 10.04.2017](#)

[Ekspertyza techniczna pdf, 12.37 MB, 10.04.2017](#)

[Plan zagospodarowania terenu pdf, 905.06 KB, 10.04.2017](#)

[Przekrój A-A pdf, 550.41 KB, 10.04.2017](#)

[Rzut I piętra pdf, 1.22 MB, 10.04.2017](#)

[Rzut II piętro pdf, 1.09 MB, 10.04.2017](#)

[Rzut przyziemia pdf, 1.29 MB, 10.04.2017](#)

[Formularz ofertowy i wzór umowy doc, 103.5 KB, 10.04.2017](#)

[Wyjaśnienie dostawa - pismo pdf, 277.68 KB, 13.04.2017](#)

[Wyjaśnienia nr 2 pdf, 247.12 KB, 20.04.2017](#)

---

## Metadane

Data publikacji : 10.04.2017

Data modyfikacji : 24.05.2017

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:

Renata Szczepaniak

Osoba modyfikująca informację:

Renata Szczepaniak

---

[Poprzedni Strona](#)

[Następny Strona](#)